



## ENC: PE SESC ARAXÁ - NO BREAK 10KVA - Dúvidas

Luis Burger <luis.burger@ctrltech.com.br>

17 de janeiro de 2020 11:42

Para: "cpl@sescamapa.com.br" <cpl@sescamapa.com.br>

Prezados, bom dia!

Peço a gentileza de esclarecerem sobre o item 11, Nobreak (4 unidades de 10kVA):

1. Tensão de entrada?
2. Mono ou trifásica?
3. Tensão de saída?
4. Mono ou trifásica?
5. Autonomia a plena carga desejada?

Grato e no aguardo.

Att.



Luis Claudio Burger

Depto. Comercial UPS  
 CTRLTECH Conversão de Energia S/A  
 Fone: 11 3602.5914  
 Fone: 11 3602.7575  
 Cel: 11 9.6316.8825  
 Email: [luis.burger@ctrltech.com.br](mailto:luis.burger@ctrltech.com.br)  
 Site: [www.ctrltech.com.br](http://www.ctrltech.com.br)

Assunto: PE SESC ARAXÁ - NO BREAK 10KVA

Licitação [nº 800576] Opções

Cliente	ADM. REGIONAL E CENTRO DE ATIVIDADES SESC ARAXA / (1) MACAPA			Consultar lotes
Pregoeiro	CRISTIANO JORGE SILVA DOS ANJOS			Listar documentos
Resumo da licitação	REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES DO SESC/DR/AP			
Edital	19/0022-PG	Processo	19/018	
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço	
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	2 dia(s)	
Situação da licitação	Acolhimento de propostas	Data de publicação	14/01/2020	
Início acolhimento de propostas	14/01/2020-10:00	Limite acolhimento de propostas	06/02/2020-09:00	
Abertura das propostas	06/02/2020-09:00	Data e a hora da disputa	06/02/2020-15:00	
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real	
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação	
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não	
Tipo de encerramento da disputa	Randômico			

ED\_19.0022-PG\_ELET\_E\_INF.PDF.pdf SESC.pdf  
598K



---

**ENC: PE SESC ARAXÁ - NO BREAK 10KVA - Dúvidas**

---

**Fábio Morais** <foliveira@sescamapa.com.br>

20 de janeiro de 2020 09:47

Para: CPL Comissão Permanente de Licitação &lt;cpl@sescamapa.com.br&gt;

Segue as informações solicitadas:

- Tensão Entrada:220V
- Tensão Saída:115v
- Mono ou trifásica: Monofásico
- Autonomia a plena carga desejada: 2 horas



**Fábio Morais de Oliveira**  
Coordenadoria da Tecnologia da Informação -CTI  
Administração Regional - Amapá  
(96) 3241-4440 Ramal: 216  
[www.sescamapa.com.br](http://www.sescamapa.com.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]