

Esclarecimentos referente ao Processo 19/0022-PG, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA AS UNIDADES DO SESC/DR/AP.

#### 1. DA ADMISSIBILIDADE

Nos termos do item 12.4 do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 19/0022-PG, é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório, no prazo estabelecido, qual seja de até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão. Com efeito, observa-se a tempestividade do pedido de esclarecimento realizado pela empresa CTRLTECH, no dia 17/01/2020, encaminhado a Comissão Permanente de Licitação via e-mail. Neste sentido, reconhecemos o manifesto de esclarecimento feito pelo solicitante ao edital de licitação, ao qual passamos a apreciar o mérito e nos posicionar dentro do prazo legal estabelecido no Edital supramencionado.

#### 2. ESCLARECIMENTO

Em síntese, o licitante solicita esclarecimentos Técnicos quanto ao LOTE 11, onde:

NOBREAK 10 KVA - LOTE 11:


- Tensão de entrada?
- Mono ou trifásica?
- Tensão de saída?
- Mono ou trifásica?
- Autonomia a plena carga desejada?

#### POR CONSEQUENTE, ESCLARECEMOS QUE:

- Tensão Entrada:220V
- Tensão Saída:115v
- Mono ou trifásica: Monofásico
- Autonomia a plena carga desejada: 2 horas

Isto posto, dá ciência ao solicitante do conteúdo deste expediente, com a publicação do mesmo no site do Sesc Amapá [www.sescamapa.com.br](http://www.sescamapa.com.br) e continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.

Atenciosamente,

  
**Cristiano J. S. dos Anjos**  
Membro da CPL Sesc/AP