



CPL Comissão Permanente de Licitação &lt;cpl@sescamapa.com.br&gt;

---

**Solicitação de Esclarecimentos AVT:200110 - PREGÃO SESC/AP Nº 19/0022 – PG**

1 mensagem

---

**Eccopower** <licitacao@eccopower.com.br>

14 de janeiro de 2020 13:24

Para: cpl@sescamapa.com.br

**Prezados Senhores,**

A Lacerda Sistemas de Energia Ltda. interessada em participar do Processo em Referência (P.E 19/0022), vem através desta solicitar Esclarecimentos Técnicos quanto ao ITEM 11, onde:

**NOBREAK 10 kVA - ITEM 11:**

- **TENSÃO DE ENTRADA E SAÍDA:** Não é informado no edital as tensões de entrada e saída do Nobreaks. Sendo assim, gostaríamos de saber **com clareza** qual as tensões de entrada e saída (**110Vac, 220Vac ou 110/220Vac**) que o equipamento deve possuir?

Desde já agradecemos pela atenção, e ficamos no aguardo de uma posição.

Atenciosamente,



Fernanda Melo  
Licitação  
(11) 2179-4360



---

**Solicitação de Esclarecimentos AVT:200110 - PREGÃO SESC/AP Nº 19/0022 – PG**

---

Fábio Morais <foliveira@sescamapa.com.br>

14 de janeiro de 2020 18:08

Para: CPL Comissão Permanente de Licitação <cpl@sescamapa.com.br>

Boa noite, conforme solicitado segue abaixo a informação ao fornecedor. O referido **Nobreak de 10 KVA deve ter** as seguinte TENSÃO de ENTRADA E SAÍDA abaixo:

- **Tensão Entrada: 220V**
- **Tensão Saída: 115V**

Estamos a disposição.



**Fábio Morais de Oliveira**

Coordenadoria da Tecnologia da Informação -CTI

Administração Regional - Amapá

(96) 3241-4440 Ramal: 216

[www.sescamapa.com.br](http://www.sescamapa.com.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]